

На основу члана 63 став2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/12,68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доставља заинтересованим понуђачима за „Адаптација и реконструкција Кур салона у Бањи Ковиљачи ЈН 5/18“ следеће:

**Питање од стране потенцијалног понуђача:**

1. На страни 172 конкурсне документације у таčki 3. предвиђена је испорука и уградња противпожарних завеса ватrootpornosti 1h са типом платна HELIOTEX EW60. Од произвођача предвиђених завеса STOBICH Немачка смо добили информацију да не постоје завесе у наведеној класи EW60 (60min), већ у класи EW90 (90min), што је већа класа него тражена.

Да ли прихватате да се уместо тражене класе заштите EW60 понуди EW90?

**ОДГОВОР:**

Како се ради о производу који има већу отпорност на пожар нема техничких разлога да не буде прихваћен.