

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Услуга редовног одржавања агрегата у објектима које користи Наручилац обухвата сервисирање и испитивање у законом прописаним роковима, са заменом неисправних делова и одржавање истих у исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање.

Списак ДЕА по локацијама

Ред. бр.	Гранични прелаз (ГП)	Марка и тип ДЕА	Снага (у KW)	
1-4	ГП према Мађарској	ГП Хоргош	John Deere	650
		ГП Бачки Брег	Rade Končar B553/22.40A	42
		ГП Келебија	Torpedo Sever BV 556 ZA	88
		ГП Бајмок	GUCBIRgjr150	150
5-8	ГП према Румунији	ГП Српска Црња	Rade Končar Torpedo B553A	38
		ГП Ватин	Rade Končar	58
		ГП Мокрање	Rade Končar 4S200L48-4C.F	25
		ГП Калуђерово	Тексан генератор TJ21MC5K	21
9-12	ГП према Бугарској	ГП Рибарци	Dajc Torpedo	55
		ГП Градина	Rade Končar Torpedo	100
		ГП Стрезимировци	Uljanik Pula Gesam	25 15
		ГП Вршка Чука	DEA33CUMINS	33

13-14	ГП према Републици Северној Македонији	ГП Прешево	IVEKO F3BE43FE0B, agregat mirell generators tip MJB315MA4	470
		ГП Прохор Пчињски	CATERPILLAR OLYMPIAN GEP 110-2	88
15-19	ГП према Црној Гори	ГП Годово	Kipor	6
		ГП Увац	Kipor	6
		ГП Шпиљани	Teksan	134
		ГП Гостун	Teksan	114
		ГП Јабука	Innesol II	125
20-24	ГП према БиХ	ГП Љубовија	Rade Končar	5
		ГП Бајина Башта	Rdean 5T	5
		ГП Бадовинци	Iveko	110
		ГП Трбушница	Innesol II	125
		ГП Котроман	QAS 125 ATLAS-COPCO	100
25-31	ГП према Хрватској	ГП Батровци	Benesi	350
		СГП Бездан друмски	Lombardini	5
		ГП Сремска Рача	Innesol	125
		ГП Бачка Паланака	TehnoLink Powerlink IV.138KA	138
		ГП Шид	Generating set CGE40f	40
		ГП Љуба	Teksan generator TJ21MS5K	21
		ГП Нештин	Kohler Sdmo K-16-IV	16

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ДЕА по ГП		
Р. бр.	Агрегат сервис на 12 месеци	Цена без ПДВ-а
1-4	ГП према Мађарској	ГП Хоргош
		ГП Бачки Брег
		ГП Келебија
		ГП Бајмок
5-8	ГП према Румунији	ГП Српска Црња
		ГП Ватин
		ГП Калуђерово
		ГП Мокрање
9-12	ГП према Бугарској	ГП Рибарци
		ГП Градина
		ГП Вршка Чука
		ГП Стрезимировци
13-14	ГП према Републици Северној Македонији	ГП Прешево
		ГП Прохор Пчињски
15-19	ГП према Црној Гори	ГП Годово
		ГП Шпиљани
		ГП Гостун
		ГП Јабука
		ГП Увац
20-24	ГП према БиХ	ГП Љубовија
		ГП Бадовинци
		ГП Трбушница
		ГП Котроман
		ГП Бајина Башта
25-31	ГП према Хрватској	ГП Батровци
		ГП Сремска Рача
		ГП Бачка Паланка
		ГП Шид
		ГП Љуба
		ГП Нештин
		СГП Бездан друмски
УКУПНО		

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ДЕА по ГП		
Ред. бр.	Превентивни агрегат сервис на 3 месеца	Цена појединачног сервиса без ПДВ-а
1-4	ГП према Мађарској	ГП Хоргош
		ГП Бачки Брег
		ГП Келебија
		ГП Бајмок
5-8	ГП према Румунији	ГП Српска Црња
		ГП Ватин
		ГП Калуђерово
		ГП Мокрање
9-12	ГП према Бугарској	ГП Рибарци
		ГП Градина
		ГП Вршка Чука
		ГП Стрезимировци
13-14	ГП према Републици Северној Македонији	ГП Прешево
		ГП Прохор Пчињски
15-19	ГП према Црној Гори	ГП Годово
		ГП Шпиљани
		ГП Гостун
		ГП Јабука
		ГП Увац
20-24	ГП према БиХ	ГП Љубовија
		ГП Бадовинци
		ГП Трбушница
		ГП Котроман
		ГП Бајина Башта
25-31	ГП према Хрватској	ГП Батровци
		ГП Сремска Рача
		ГП Бачка Паланка
		ГП Шид
		ГП Љуба
		ГП Нештин
		СГП Бездан друмски
УКУПНО		

ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АГРЕГАТА		
Р.бр.	Назив резервног дела	Цена по комаду у динарима без ПДВ
1	Акумулатор 55 ампера	
2	Акумулатор 65 ампера	
3	Акумулатор 97 ампера	
4	Акумулатор 140 ампера	
5	Клеме акумулатора + и -	
6	Електро пуњач акумулатора	
7	Електро грејач агрегата	
8	Термостат електро грејача	
9	Показивач нивоа горива у резервоару	
10	Пумпа за воду	
11	Филтер горива	
12	Предфилтер горива	
13	Филтер уља	
14	Моторно уље	
15	Апсорбер за буку на хладњаку воде	
16	Алтернатор дизел мотора	
УКУПНО (поз. 1-16)		

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални.

Понуђеним ценама обухваћени су сви зависни трошкови: превоз, односно долазак на локацију извршења услуга, евентуалне таксе, и др.

- Дизел агрегат

Редовни сервис 1 пута годишње од стране овлашћеног предузећа са издавањем извештаја или стручног налаза, а у складу са чл. 40 став 3 Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87).

Редовни преглед и функционалне пробе рада и стартовања дизел електричних агрегата урадити у складу са планом алктивности који ће заједно сачинити понуђач са Наручиоцем.

Уколико је потребно уградити материјал или део који није наведен у спецификацији, понуђач може да угради материјал или део, или компоненту по претходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање таквих неспецифицираних делова и материјала вршиће се по рачуну Добављача увећаном за 8% на име манипулативних трошкова.

Рок плаћања је до 15 дана од дана пријема исправног рачуна.	
Укупна цена резервних делова је:	_____ динара без ПДВ
Просечна цена радног сата једног радника за услуге поправки са свим зависним трошковима	_____ сати
Рок за извршење поправки квара (не може бити дужи од 3 дана) од пријема захтева Наручиоца.	_____ дана
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака у року од (не може бити дужи од 3 дана) од дана сачињавања записника о рекламацији	_____ дана
Гарантни рок на извршене услуге и уграђени материјал (не може бити краћи од 12 месеци)	_____ месеци
Рок за отклањање грешака у гарантном року (не може бити дужи од 2 дана) од дана пријема захтева - обавештења Наручиоца	_____ дана
Гаранција на уграђене делове не може бити краћа од произвођачке и њен рок трајања је:	1. произвођачки 2. _____ месеци дужа од произвођачке (заокружити понуђену дужину гаранције)

М.П.

Потпис овлашћеног лица
