

На основу члана 63. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доставља заинтересованим понуђачима, за „Извођење радова на адаптацији пословног простора у ул Добрињска 11, у Београду“, ЈНОП 9/19, следеће

Питање потенцијалног понуђача:

Питање 1: Да ли се Toshiba и LG могу заменити са Hisense-ом?

Одговор: У циљу рационализације трошкова одржавања као и унификације опреме коју наручилац поседује на објектима. Понуђач је у **обавези** да понуди једног од наведених произвођача опрем **LG, PANASONIC или TOSHIBA** као што је дефинисано у Општим напоменама Спецификације радова, одељка за термомашинске радове (Поз 1.2)

Питање 2: Да ли се одређени капацитети Toshiba и LG могу заменити већим капацитетима Hisense-а (пошто Хисенсе нема најмање јединице које се траже у тендеру)

Одговор: Одговор је дат у дговору на прво питање.

Питање 3: Да ли могу да пошаљу пројектну документацију за све инсталације (посебно VRF нам је битан због прорачуна)

Одговор: Пројектна документација не постоји. Избор (димензионисање) наведене опреме је урађен на основу запремине простора који се хлади - греје, површине светлих отвора, радне и спољне температуре као и **LG** програма за избор овакве врсте опреме

Питање 4: Рок за предају тендера је понедељак у 8 , да ли радите можда од 7 па можемо предати тендер нпр у 7.50 лично на шалтеру?

Одговор: Радно време Републичке дирекције за имовину РС, као и других државних органа и организација је од понедељка до петка од 7:30 до 15:30. Писмена се предају на писарници.

Питање 5: Да ли је могуће нудити неког другог произвођача опреме са еквивалентним карактеристикама или се морају нудити искључиво наведени произвођачи?

Одговор: Одговор је дат у дговору на прво питање.